

Poznań, dnia 27.11.2018 r.
RR/TM/ WEO18E254833
K1800495361

Wipen Sp. z o.o.
ul. Szelałowska 27
61-626 Poznań

dotyczy: projektu zasilania obiektu: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu przy ul. Aleksandra Fredry 9, dz. nr 3/23 w miejscowości Poznań w zakresie Klienta z mocą przyłączeniową w wysokości 630 kW (przyłączy główne) i 240 kW (przyłączy rezerwowe).

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2018 r. o uzgodnienie przedmiotowego projektu uprzejmie informujemy, że przedstawiony projekt został sprawdzony pod względem zgodności z warunkami przyłączenia znak: **10624/2018/OD5/RR1** z dnia **20.06.2018 r.** w zakresie urządzeń Klienta do układu pomiarowo-rozliczeniowego włącznie i uzgodniony bez uwag (uzgodnienie **OD5/295/2018/UD** z dnia **27.11.2018 r.**)

Ponadto informujemy, że podczas odbioru należy przedstawić świadectwa wzorcowania dla przekładników prądowych i napięciowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym.

W załączeniu odsyłamy 2 egzemplarze uzgodnionego projektu. Do potrzeb ENEA Operator Sp. z o.o. zatrzymano 1 egzemplarz projektu.

Przedmiotowe pismo należy dołączyć do uzgodnionego projektu.

ENEA Operator Sp. z o.o.
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
Wydział Przewodów i Rozliczenia Sieci


Tomasz Płonka

zał.:

2 egz. projektu

k.o.
RR

Nr sprawy: 10624/2018/OD5/RR1

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

